

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców.**

**Dotyczy nr sprawy DPS – AK-271-11/2017**

**Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji przeciwpożarowej oraz wykonanie instalacji dla klimatyzacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017**

Dom Pomocy Społecznej w Czernej Czerna nr 110; 32-065 Krzeszowice w dalszej części Zamawiającym informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2017r Wykonawca zwrócił się zapytaniem dotyczącym treści SIWZ i zgodnie z treścią z art. 38 ust.2 ustawy Pzp zamawiający przedstawi treść pytania i odpowiedź na nie, nie ujawniając źródła zapytania.

Pytanie 1.

Część 1. W materiałach na stronie Zamawiającego nie zamieszczono projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki. Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu? Jeżeli tak, to proszę o zamieszczenie go na stronie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego ponieważ jest to remont istniejącej instalacji p/poż. Jeśli chodzi o klimatyzację kuchni to zakres wykonana praca nie wymaga projektu

Pytanie 2.

Część 1. Jak wynika z SIWZ oraz przedmiaru należy zutylizować 49 sztuk czujek jonizacyjnych. Czy w związku z tymi pracami Zamawiający będzie wymagał przedłożenia przez Wykonawcę Zezwolenia na działalność ze źródłami promieniowania jonizującego wystawionego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga przedłożenia zezwolenia na działalność ze źródłami promieniowania jonizującego wystawionego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Zamawiający zakłada, iż wykonawca musi dokonać utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pytanie 3.

Część 1. Proszę o wyjaśnienie jaką stawkę VAT należy przewidzieć w niniejszym przetargu: 8% jak dla budynków sklasyfikowanych PKO1130 czy też 23%?

**Odpowiedź:**

W wiedzy Zamawiającego należy przewidzieć stawkę Vat 23%

Beata Martyna

St. Administrator – zamów. publiczne